





<p align="center">QUADRO RESUMO DAS EXIGÊNCIAS</p> <p align="center">OCUPAÇÃO: H-6 Clínica e Consultório Médico e Odontológico (Clínicas médicas, consultórios em geral, unidades de hemodíalises, ambulatórios e assemelhados. Todos sem internação.</p> <p align="center">CARGA DE INCÊNDIO: 250 MJ/m² (RISCO BAIXO)</p> <p align="center">EDIFICAÇÃO TERREA</p>		
01	<p>SALAS DE EMERGÊNCIA (Conforme IT 110/2018 CBMSP)</p>	<p>H-6 Edificação Térrea; Distância Máxima a Percorrer (DMP): 23,42 m; Área: 250,76 m². População: 42 pessoas; Mínimo de saídas: 2 unidades de passagem; 1,20 m; Saídas Existentes/Cálculadas: 2 unidades de passagem; 1,20 m.</p>
02	<p>SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Conforme NT 20/2018 CBMSP)</p>	<p>A sinalização de emergência atenderá a IT 20/2018 CBMSP.</p>
03	<p>EXTINTORES DE INCÊNDIO (Conforme IT 21/2018 CBMSP)</p>	<p>Pó Químico Seco BC (PQBS) 208-B.C.....03 unidades Pó ABC (2A-208-B.C).....03 unidades</p>

SIMBOLOGIA

	PQS 20B:C	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO – BC
	PQS 2A:20B:C	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC
		DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
		SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA DO TERRENO	XXXXXXXXm
ÁREA DA CONSTRUÇÃO	299,76 m
ÁREA LIVRE	XXXXXXXXm
TAXA DE OCUPAÇÃO	XXXX%
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO	xxxx%

Prefeitura Municipal de Mococa

Resp. Técnico:

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

ESF " Senhor Antônio Carlos Massaro"

Ocupação: H-6 - Clínica e Consultório médico e odontológico: Clínicas médicas, consultórios em geral unidades de hemodiálise, ambulatórios e assemelhados. Todos sem internação.

Local: José Ribeiro / Rua Hortência Freire Machado - Jardim São José - Mococa - SP

Proprietário: Prefeitura Municipal de Mococa

Responsável pelo uso: Prefeitura Municipal de Mococa

Responsável Técnico:

Área do Terreno: xxxxx m² Área Construída: 299,76 m²

Data: 15/09/2024

Escala: INDICADA