

MEMORIAL DE CÁLCULO DO PAVIMENTO DE MAIOR POPULAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA

Grupo: H/ Ocupação: Serviço de saúde institucional/ Divisão: H-6

Clínica e Consultório médico e odontológico: Clinicas médicas, consultórios em geral, unidades de hemodiálise, ambulatorios e assemelhados. Todos sem internação.

PSF Doutor Gastão de Paula Leitão – Rua: Crispim Bastos Sobrinho – CONJUNTO HABITACIONAL GILBERTO ROSSETTI

PAVIMENTO TÉRREO:

1. CÁLCULO DA POPULAÇÃO

IT11 – Anexo A: Tabela 1 – Dados para o dimensionamento das saídas de emergência.

– Critério Adotado:

- Uma pessoa por 7 m² de área.
 - $747,84 / 7 = 106,83 \Rightarrow 106$ PESSOAS

População total = 106 pessoas

Obs: Foi considerado a unidade de passagem (C):

Para acesso/descarga -> C= 60

2. CÁLCULO DO NÚMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM

PARA ACESSO/DESCARGA:

$$N = P / C \rightarrow N = 106/60 \rightarrow N = 1,76 \rightarrow N = 2$$

Onde:

N = número de unidades de passagem, arredondado para número inteiro superior.

P = população, conforme coeficiente da Tabela 1 do Anexo A.

C = capacidade da unidade

Número de saídas necessárias: PARA ACESSO/DESCARGA: 2

3. SAÍDAS EXISTENTES

0,55m = valor que corresponde a uma unidade de passagem

BLOCO 1

Entrada principal PSF = 2,00 -> $2,00/0,55 = 3,63 \rightarrow 3$ Unidades de Passagem

Porta Lateral PSF = 2,00 -> $2,00/0,55 = 3,63 \rightarrow 3$ Unidades de Passagem

Porta Fundos PSF= 1,30 -> $1,30/0,55 = 2,36 \rightarrow 2$ Unidades de Passagem

Entrada Principal Funcionários = 1,30 -> $1,30/0,55 = 2,36 \rightarrow 2$ Unidades de Passagem

BLOCO 2

Entrada Principal Adoleve = 1,50 -> $1,50/0,55 = 2,72 \rightarrow 2$ Unidades de Passagem

Porta Fundos Adoleve = 0,80 -> $0,80/0,55 = 1,45 \rightarrow 1$ Unidades de Passagem

Total de unidades de passagem existentes na edificação para acesso/descarga: 13 Unidades.

4. CONCLUSÃO

Considerando o enquadramento para acesso/descarga no qual exige da edificação 2 Unidades de Passagem, e o cálculo de saídas existentes determinou que a edificação possui saídas que possuem 13 Unidades de Passagem no seu pavimento térreo. Assim as saídas de emergência e acessos atendem os requisitos quanto a ocupação exigida pela IT 11/CBMSP.

Mococa - SP, 04 de outubro de 2024

Jéssica Naira Gobatti Batista
Engenheira Civil
CREA Nº 5070642814-SP