





<p align="center">QUADRO RESUMO DAS EXIGÊNCIAS</p> <p>OCUPAÇÃO: H-6 Clínica e Consultório Médico e Odontológico (Clínicas médicas, consultórios em geral, unidades de hemodíalises, ambulatórios e assemelhados. Todos sem internação.</p> <p align="center">CARGA DE INCÊNDIO: 250 MJ/m² (RISCO BAIXO)</p> <p align="center">EDIFICAÇÃO TERRELA</p>		
01	<p>SALAS DE EMERGÊNCIA (Conforme IT 11/2018 CBMSP)</p>	<p>H-6</p> <p>Eficiência Térmica:</p> <p>Distância Máxima a Percorrer (DMP): 13,75 m;</p> <p>Área: 402,22 m² Piscicultura: 58 pessoas; 1,20 m;</p> <p>Mínimo de saídas: 2 unidades de passagem;</p> <p>Saídas Existentes-Calculadas: 5 unidades de passagem: 2,78 m</p>
02	<p>SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Conforme IT 20/2018 CBMSP)</p>	<p>A sinalização de emergência atenderá a IT 20/2018 CBMSP.</p>
03	<p>EXTINTORES DE INCÊNDIO (Conforme IT 21/2018 CBMSP)</p>	<p>P0 Químico Seco BC (PQ3) 208 C02 un</p> <p>P0 ABC (PA-208 C)04 un</p>

SIMBOLOGIA

	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO – BC
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA DO TERRENO	XXXXXXXXm
ÁREA DA CONSTRUÇÃO	407,25 m²
ÁREA LIVRE	XXXXXXXXm
TAXA DE OCUPAÇÃO	XXXX%
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO	XXXX%

