

**Mococa, 02 outubro de 2024.**

**ENDEREÇADA A:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
<b>CNPJ</b>
44.763.928/0001-01

**IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA  
RAZÃO SOCIAL**

DELAIR J BATISTA ENGENHARIA
<b>NOME FANTASIA=</b>
CONSTRUTORA E ENGENHARIA BATISTA
<b>CNPJ</b>
25.449.228.0001-94

<b>ENDEREÇO</b>	<b>CIDADE</b>	<b>CEP</b>
Rua: Carolina dos Santos Dias, 246	Mococa	13.736-840
<b>E-MAIL</b>	<b>TELEFONE</b>	
<a href="mailto:delairbatista@hotmail.com">delairbatista@hotmail.com</a> / jessicanairagobatti@hotmail.com	(19) 991587447 / (19) 993407499	

**LOCAL DA OBRA**


UBS. Cirene Francisca De Sisto – Av. São Paulo, Nº 425 (Vila Lambari)
---


**SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS:**


Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI) – Área da Edificação: 406,99 m <sup>2</sup> / Térrea – <b>Emissão: PTS CLCB</b>
--

**CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO:**

<b>DE ACORDO COM O DECRETO 63.911 CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E TABELAS DE EXIGÊNCIAS</b>
<b>TABELA 1: CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À OCUPAÇÃO</b>
Grupo H/ Ocupação-Solo/ Divisão: H-6/ Descrição: Clínica e consultório médico e odontológico/ Exemplos: Clínicas médicas, consultórios em geral, unidades de hemodiálise, ambulatorios e assemelhados. Todos sem Internação.
<b>TABELA 2: CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUANTO À ALTURA</b>
Térrea (Um pavimento).

 (19) 991587447 (19) 993407499

 Rua Carolina dos Santos dias , 246

 [delairbatista@hotmail.com](mailto:delairbatista@hotmail.com) / [jessicanairagobatti@hotmail.com](mailto:jessicanairagobatti@hotmail.com)

**TABELA 3: CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO**

Com base na: IT-14 – Carga de Incêndio nas Edificações e áreas de risco

**Anexo A:**

Ocupação: Serviços de Saúde e Institucionais/ Descrição: Clínicas e consultórios médicos ou odontológicos/ Divisão: H6/ Carga de Incêndio ( $q_{fi}$ ) em MJ/m<sup>2</sup>: 200 MJ/m<sup>2</sup>

**Potencial de Risco: Baixo**

Carga de Incêndio (MJ/m<sup>2</sup>): até 300 MJ/m<sup>2</sup>

**TABELA 5: EDIFICAÇÕES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 750 m<sup>2</sup> E ALTURA INFERIOR OU IGUAL A 12,00 m**

Dados da Edificação de acordo com o Projeto Existente: Área: 406,99 m<sup>2</sup>; Térrea (Um pavimento).

**Medidas de Segurança Contra Incêndio:**


- Saídas de Emergência X;
- Iluminação de Emergência X<sup>1</sup>; **(ISENTA DESTA MEDIDA DE SEGURANÇA)**
- Sinalização de Emergência X;
- Extintores.


**Notas Específicas:**


1 – Somente para edificações com mais de dois pavimentos.

**DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA A SEREM INSTALADAS (Equipamentos):**

- Extintor de Pó ABC (2A:20-B:C) – 04 unidades;
- Extintor de Pó Químico Seco BC (PQS 20-B:C) – 02 unidades;
- Placas de Sinalização e Salvamento - Saída de Emergência: S1 (indicação do sentido à direita) – 07 unidades;
- Placas de Sinalização e Salvamento – Saída de Emergência: S2 (indicação do sentido à esquerda) – 07 unidades;
- Placas de Sinalização e Salvamento – Saída de Emergência: S3 (indicação de uma saída de emergência a ser fixada acima da porta, para indicar seu acesso) – 05 unidades;
- Placas de Sinalização e Salvamento – Saída de Emergência: S12 (Indicação de Saída de Emergência) – 03 unidades;
- Placas de Sinalização de Extintores E5 (Indicação de localização dos extintores de incêndio) – 06 unidades;
- Abrigo do extintor que ficará na parte externa da edificação (ao lado do Compressor) – 01 unidade.

 (19) 991587447 (19) 993407499

 Rua Carolina dos Santos dias , 246

 delairbatista@hotmail.com / jessicanairagobatti@hotmail.com



**CONSTRUTORA E ENGENHARIA BATISTA**

**OBS:** As medidas de segurança necessárias referentes as rampas presentes na edificação como:

- Guarda Corpo (em ambos os lados);
- Corrimão em ambos os lados (e quando necessário duplo);
- Pisos antiderrapante com no mínimo 0,5 de coeficiente de atrito dinâmico;
- Placas de Sinalização Complementar.

De acordo com a IT-11 (saídas de emergência). Estão previstas em Projeto.

**OBSERVAÇÃO:** O valor de nossos serviços a serem prestados serão exclusivamente de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI), não estão sendo contemplados em nossos serviços o fornecimento das medidas de segurança descritas acima e a instalação das mesmas.

**Atenciosamente;**

-----  
**CONSTRUTORA E ENGENHARIA BATISTA**

Eng. Resp. DELAIR JANDER BATISTA CREA – SP 5070749726

Eng Resp. JÉSSICA NAIRA GOBATTI BATISTA CREA– SP 5070642814



(19) 991587447 (19) 993407499



Rua Carolina dos Santos dias , 246



delairbatista@hotmail.com / jessicanairagobatti@hotmail.com