





RAMPA PARA DEFICIENTE CALÇADA

QUADRO RESUMO DAS EXIGÊNCIAS		
<p>Ocupação: H-4 Clínica e Consultório Médico e Odontológico (Clínicas médicas, consultórios em geral, unidades de emergência, ambulatórios e assemelhados. Todos sem internação)</p> <p>CARGA DE INCÊNDIO: 250 MJ/m² (RISCO BAIXO)</p> <p>EDIFICAÇÃO TERREA</p>		
01	SALAS DE EMERGÊNCIA (Conforme IT 1102/18 CBMSP)	<p>H-6</p> <p>Edificação Terrea;</p> <p>Distância Máxima a Percorrer (DMP): 29,93 m;</p> <p>Área: 400,00 m²; População: 50 pessoas;</p> <p>Mínimo de saídas: 2 unidades de passagem: 1,20 m;</p> <p>Saídas Externas/Calculadas: 2 unidades de passagem: 1,20 m.</p>
02	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Conforme NT 202/18 CBMSP)	A sinalização de emergência atenderá a IT 202/18 CBMSP
03	EXTINTORES DE INCÊNDIO (Conforme IT 212/18 CBMSP)	<p>Pó Químico Seco BC (PQS) 20B-C02 und.</p> <p>Pó ABC (2A-20B-C)04 und.</p>

SIMBOLOGIA

	PQS 208:C	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO – BC
	PQS 2A:208:C	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC
		DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
		SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA DO TERRENO	XXXXXXm
ÁREA DA CONSTRUÇÃO	406,99 m2
ÁREA LIVRE	XXXXXXm2
TAXA DE OCUPAÇÃO	XXXX%
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO	XXX%

Prefeitura Municipal de Mococa

Resp. Técnico:

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

UBS "Cirene Francisca de Sisto"

Ocupação: H-6 - Clínica e Consultório médico e odontológico: Clínicas médicas, consultórios em geral unidades de hemodiálise, ambulatorios e assemelhados. Todos sem internação.

Local: Avenida São Paulo, nº 425 - Vila Lambari - Mococa - SP

Proprietário: Prefeitura Municipal de Mococa

Responsável pelo uso: Prefeitura Municipal de Mococa

Responsável Técnico:

Área do Terreno: xxxxx m² Área Construída: 406,99 m²

Data: 15/09/2024

Escala: INDICADA